

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Вологодской области**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

г. Сокол
(место составления акта)

«04» февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 1

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 1 от 10.01.2022 г. начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области подполковника внутренней службы Рослякова И.В. № 35220061000200522110

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Росляковым Игорем Вадимовичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (главным государственным инспектором Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

2) Полуяктовым Владимиром Викторовичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам (заместителем главного государственного инспектора Сокольского и Усть-Кубинского районов по пожарному надзору).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания Бюджетного дошкольного образовательного учреждения Сокольского муниципального района "Детский сад общеразвивающего вида № 21"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол, ул. Производственная, д. 7

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемое лицо: БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 21" (далее – БДОУ СМР "Детский Сад № 21") ИНН 3527008057, ОГРН 1023502492452, 162132, Вологодская область, Сокольский район, город

Сокол, Производственная улица, 7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительство, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» января 2022 г., 11 час. 00 мин

по «04» февраля 2022 г., 14 час. 30 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня / 9 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «26» января 2022 г., 11 час. 00 мин

по «26» января 2022 г., 15 час. 30 мин

по местоположению: Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол,
ул. Производственная, д. 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) Истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «26» января 2022 г., 11 час. 00 мин

по «04» февраля 2022 г., 14 час. 30 мин

по местоположению: Вологодская область, Сокольский район, г. Сокол,
ул. Производственная, д. 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1. Протокол осмотра 26.01.2022

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа);

2) представленные контролируемым лицом

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Лицо, допустившее нарушение |
|-------|--|---|--|
| 1 | Ширина эвакуационного выхода со 2 этажа спального помещения группы №2 на наружную эвакуационную лестницу составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,7 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. | Статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть». | Юридическое лицо – БДОУ СМР "Детский Сад № 21" |
| 2 | Ширина эвакуационного выхода со 2 этажа спального помещения группы №5 на наружную эвакуационную лестницу составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,7 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. | Статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть». | Юридическое лицо – БДОУ СМР "Детский Сад № 21" |
| 3 | Ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы №1 первого этажа составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,7 метра) при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. | Статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНИП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть». | Юридическое лицо – БДОУ СМР "Детский Сад № 21" |
| 4 | Ширина эвакуационного выхода из спального помещения группы №6 первого этажа составляет менее 1,2 м (фактическое расстояние 0,7 метра) при числе | Статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 5.1.4 СП | Юридическое лицо – БДОУ СМР "Детский Сад № 21" |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек. | 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть». | |
| 5 | Ширина пути эвакуации по лестнице, предназначенной для эвакуации людей со 2 этажа со стороны помещения группы №5 менее 1,35 м (фактическое расстояние 1,1 метра) | Статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть». | Юридическое лицо – БДОУ СМР "Детский Сад № 21" |
| 6 | Ширина пути эвакуаций по лестнице, предназначенной для эвакуации людей со 2 этажа со стороны помещения группы №2 менее 1,35 м (фактическое расстояние 1,1 метра) | Статья 4, статья 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункт 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Данные требования ужесточают требования СНиП II-Л.2-72* «Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования. Общая часть». | Юридическое лицо – БДОУ СМР "Детский Сад № 21" |
| 7 | Определение расчетной величины пожарного риска от 2012 года не соответствует установленным требованиям. | «Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 1084; «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», утвержденных приказом МЧС России от 30.06.2009 года №382. | Юридическое лицо – БДОУ СМР "Детский Сад № 21" |

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Предписание № 1/1/1 от 04.02.2022
- 2) Протокол осмотра от 26.01.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по Сокольскому
и Усть-Кубинскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России
по Вологодской области

Росляков И.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



Полуяктов Владимир Викторович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Сокольскому и Усть-Кубинскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области, (81733) 2-39-88, электронный адрес: ond23-35@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

И.В. Росляков 16.30
И.В. Росляков 09.02.2022

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий